



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому,
Сонковскому, районам
Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

30 января 2020 года № 19

Директору государственного
бюджетного учреждения «КЦСОН
Бежецкого района»

Козыревой Ю.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

30.01.2020 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Бежецк, Бежецкого района, г. Красный Холм, Краснохолмского района, п. Сонково, Сонковского района Тверской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Юрченко Виталий Витальевич.

рассмотрел постановление № 3 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 30.01.20 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – директора ГБУ «КЦСОН Бежецкого района» Козыреву Юлию Владимировну

Материалами установлено, что ГБУ «КЦСОН Бежецкого района»

не обеспечили выполнение требований пожарной безопасности

30.01.2020 года в зданиях, помещениях ГБУ «КЦСОН Бежецкого района» расположенного по адресу: 171963, Тверская область, Бежецкий район, деревня Житищи, Центральная улица, д. 9

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных правилами противопожарного режима РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР); СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (далее - СП 5)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

выявлены нарушения:

1. Дверь лестничной клетки на втором этаже не оборудована устройством для самозакрывания (Осн. СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

2. Кладовое помещение на втором этаже не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Осн. СП 5.13130.2009 приложение А);
3. Дверь кладовой на втором этаже не оборудована табличкой с категорией складского помещения (Осн. ППР в РФ п. 20);
4. Не обеспечено наличие в электрощитовой на втором этаже противопожарной двери (Осн. ФЗ-123 ст. 4 СП 4.13130.2013 п. 5.2.6);
5. Лестница на путях эвакуации около кабинета директора не оборудована ограждением с перилами при своей высоте более 45 см. (Осн. СП 1.13130.2009 п. 4.3.4).

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны ГБУ «КЦСОН Бежецкого района». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях ГБУ «КЦСОН Бежецкого района» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.


(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР - государственный инспектор
г. Бежецк, Бежецкого района, г. Красный Холм,
Краснохолмского района, п. Сонково, Сонковского
района Тверской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Юрченко В.В.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 30.01.2020  /Козырева Ю.В./